

Ostrowiec Św., 02.12.2013r.

Dotyczy: zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”, znak sprawy: ZP. 272.12.2013

WYJAŚNIENIE nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1: Jaka jest orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Wólka Bodzechowska i Przyborów?

Wyjaśnienie: Orientacyjna długość kanału: 5760m- długość zależy od przyjętego rozwiązania, które musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 2: Jaki będzie czas wydawania przez gminę decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej?

Wyjaśnienie: Czas wydania decyzji środowiskowej zależy od terminów określonych w przepisach dotyczących organów opiniujących.

Pytanie 3: Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji zadania w przypadku przedłużających się terminów wydawania decyzji i uzgodnień?

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami §6 załącznika nr 2 do siwz- wzór umowy.

Pytanie 4: Czy w obszarze projektu występują tereny „zamknięte”?

Wyjaśnienie: Tak, tereny kolejowe.

Pytanie 5: Czy w obszarze projektu występują ciek wodne, jakie?

Wyjaśnienie: Tak, rzeka „Kamienna”. Średnia szerokość w obszarze projektowanej inwestycji wynosi 15m.

Pytanie 6: Jakie formy ochrony przyrody występują na terenie objętym niniejszym projektem?

Wyjaśnienie: Wszelkie ustalenia związane z ochroną przyrody i środowiska są elementem przygotowania materiałów do postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i leżą po stronie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Pytanie 7: Jakie kategorie dróg występują na planowanej trasie kanalizacji?

Wyjaśnienie: Drogi gminne, powiatowa, wojewódzka.

Pytanie 8: Czy termin zakończenia zadania to data złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę czy termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę?

Wyjaśnienie: Termin zakończenia to data wydania pozwolenia na budowę.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dysponuje gruntem pod obiekty kanalizacji sanitarnej, tj. pompownie?

Wyjaśnienie: Nie.

Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień oraz informacji w przygotowywanej ofercie .

WÓJT GMINY
Łukasz Murzyn