

Dotyczy: zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”, znak sprawy: ZP. 272.12.2013

WYJAŚNIENIE nr 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dysponuje opracowaniem koncepcyjnym dla przedmiotowej inwestycji?

Wyjaśnienie: Wykonawca ma zgodnie z zapisami siwz przedłożyć zamawiającemu propozycję rozwiązania.

Pytanie 2: Jaka jest orientacyjna długość sieci kanalizacyjnej do zaprojektowania?

Wyjaśnienie: Orientacyjna długość kanału: 5760m- długość zależy od przyjętego rozwiązania, które musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 3: Zamawiający na załączniku graficznym przedstawił obszar, który powinien zostać objęty opracowaniem, który wg stanu istniejącego obejmuje również tereny niezabudowane. Czy w związku z tym projekt sieci ma obejmować tylko zainwestowane tereny czy również tereny do perspektywicznej zabudowy? Określenie zakresu opracowania ma istotny wpływ na wykonanie map do celów projektowych i stanowi istotną pozycję w wycenie.

Wyjaśnienie: Projekt sieci ma objąć tereny zabudowane w obszarze wskazanym na załącznikach graficznych. Obszar map zależy od przyjętego rozwiązania projektowego.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania trasy kolektora w pasie drogowym, w przypadku gdy właściciel nie wyrazi zgody na zajęcie działki?

Wyjaśnienie: Tak, z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości.

Pytanie 5: Czy teren inwestycji położony jest w terenach zalewowych?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 6: Czy teren inwestycji położony jest w terenach osuwiskowych?

Wyjaśnienie: Nie - według informacji posiadanych przez Zamawiającego, ale zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach i placach.

Pytanie 7: Czy teren inwestycji położony jest w terenach górniczych?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 8: Czy przez teren inwestycji przebiegają sieci gazowe wysokiego ciśnienia?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 9: Czy na terenie inwestycji występują tereny zamknięte? Jeśli tak to jakie?

Wyjaśnienie: Tak, tereny kolejowe.

Pytanie 10: Czy na terenie inwestycji występują działki Lasów Państwowych?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 11: Czy Inwestor wymaga odpowiedniej minimalnej częstotliwości wykonania otworów geotechnicznych, jeśli tak to co ile mb?

Wyjaśnienie: Odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach i placach

Pytanie 12: Czy projekt będzie podlegał uzgodnieniu Konserwatora Zabytków?

Wyjaśnienie: Na etapie decyzji celu publicznego Konserwator Zabytków zajmie stanowisko do przedłożonej koncepcji. Na tym etapie Zamawiający nie może jednoznacznie wykluczyć takiej konieczności.

Pytanie 13: Jakie drogi występują na terenie objętym opracowaniem i kto jest ich zarządcą?

Wyjaśnienie: : Drogi gminne, powiatowa, wojewódzka.

Pytanie 14: Czy w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych oraz uzgodnień z właścicielami działek nie będących winą Projektanta Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu opracowania?

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ:

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli nieruchomości zgody lub odmowy na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje. Zgoda ma być wyrażona w formie umowy z załącznikiem graficznym tj. na fragmencie kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiającym daną nieruchomość oraz przebieg zarówno sieci, jak i przyłącza przez daną nieruchomość. W przypadku braku zgody należy przygotować materiały do ograniczenia prawa własności do starosty powiatu Ostrowieckiego w imieniu zamawiającego – każdy wniosek wymaga pisemnej koncepcji zamawiającego. Przed przygotowaniem wniosku projektant przedstawi zamawiającemu uzasadnienie przyjętego rozwiązania.

- Zgodnie z zapisami §6 załącznika nr 2 do siwz- wzór umowy

Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień oraz informacji w przygotowywanej ofercie .

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn