



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 12 lutego 2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów”.

Znak sprawy: ZP.272.1.2014.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

Zamawiający – Gmina Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mikołaja Reja 10, na rzecz której działa, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp” Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 8, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 38 ust. 2 w związku z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy Pzp przekazuje poniżej pytanie wniesione w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedzią na nie.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dla opisanych tworzywowych studni PE/PVC oraz GRP w zakresie średnic \geq DN 1000, wyrazi zgodę, na zamiennie zastosowanie betonowych studni produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004, w których dolnych częściach zabetonowana na etapie produkcji wkładka (np. z poliuretanu – PU lub GRP) zabezpieczy kinety przed korozją a łączenia na uszczelki samosmarujące wg normy PN-EN 681-1 pomiędzy elementami studni, stanowić będą szczelne połączenie budowli jakim jest studnia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, by dla opisanych tworzywowych studni PE/PVC oraz GRP w zakresie średnic \geq DN 1000 zamiennie zastosować betonowe studnie produkowane wg normy PN-EN 1917:2004, w których dolnych częściach zabetonowana na etapie produkcji wkładka (np. z poliuretanu – PU lub GRP) zabezpieczy kinety przed korozją a łączenia na uszczelki samosmarujące wg normy PN-EN 681-1 pomiędzy elementami studni, stanowić będą szczelne połączenie budowli jakim jest studnia.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Murzyn

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska