

Ostrowiec Św., dn. 03.07.2015 r.

ZP.272.8.2015

Dotyczy zamówienia „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goździelin**”

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Wyjaśnienie 1

1. Czy nowobudowana przepompownia ścieków P3 w m. Goździelin ma być włączona do systemu wizualizacji i monitoringu użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bodzechów?

Ad. 1

Przepompownia ma być wpięta do istniejącego monitoringu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w sposób zapewniający kompatybilność pracy systemu. System monitoringu ma być zgodny z istniejącym.