

Ostrowiec Św. 27.02.2017 r.

Sprawozdanie z badań Nr 122/2017
Nazwa klienta: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
Nr zamówienia:

Zamówienie z dnia 22.02.2017 r.

Rodzaj badania:

Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne

Opis materiału do badania/rodzaj próbek:
Woda do spożycia
Data wykonania badania:

22.02.2017 r. – 23.02.2017 r.

 Uwagi: Próbkę pobral Eko-Projekt W.Z. Żywczyk Spółka jawna w obecności Klienta. Próbkę dostarczono do Laboratorium Eko-Projekt w dniu 22.02.2017 r. o godz. 10⁰⁰ i rozpoczęto badanie. Stan próbki bez zastrzeżeń.

Nr ewidencyjny próbki	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Metoda pobierania		
Nr 125	raport pobierania z dnia 22.02.2017 r. godz. 10 ⁰⁰	Szewna SUW ul. Źródłana 8 (po filtracji na odcinku do zbiornika)	PN-ISO 5667-5:2003	do badań fizyko-chemicznych	A
			PN-EN ISO 19458:2007	do badań bakteriologicznych	A

Wyniki badania

Lp.	Badany wskaźnik	Jednostka stężenia	próbka nr 125	Dopuszczalne wartości wskaźników ¹	Norma lub procedura badawcza	
1.	Mętność	NTU	0,31	1	(**) PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6	A
2.	Barwa pH 7,2, temperatura pomiaru 15,8 °C - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury	mgPt/l	<2	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	PN-EN ISO 7887:2012 metoda C	A
3.	Smak metoda uproszczona parzysta z wyborem niewymuszonym	TFN – stopień rozcieńczenia przy 25 °C	1	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	PB 024 wydanie 1 z dnia 09.09.2010	N
4.	Zapach metoda uproszczona parzysta z wyborem niewymuszonym	TON – stopień rozcieńczenia przy 25 °C	1	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	PB 024 wydanie 1 z dnia 09.09.2010	N
5.	pH w 20 °C temperatura pomiaru 15,8 °C - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury	-	7,2	6,5 - 9,5	PN-EN ISO 10523:2012	A
6.	Przewodność elektryczna właściwa w 25 °C temperatura pomiaru 15,8 °C - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury	µS/cm	663	2500	PN-EN 27888:1999	A
7.	Jon amonowy	mg/l	<0,05	0,50	PN-94/C-04576.04	A
8.	Liczba bakterii grupy coli	jtk/100 ml (jednostki tworzące kolonie)	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	A
9.	Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	jtk/100 ml (jednostki tworzące kolonie)	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	A

 A – metoda akredytowana, N – metoda nieakredytowana, (**) – norma wycofana
¹ – według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2015 r. (Dz.U., poz. 1989)

 Autoryzował:
 Specjalista chemik

Wanda Żywczyk

 Autoryzował:
 Specjalista bakteriolog

Joanna Żywczyk

 Sprawozdanie zatwierdził:
 Kierownik Laboratorium

Wanda Żywczyk

- KONIEC SPRAWOZDANIA -

 - bez pisemnej zgody Laboratorium nie wolno powielać sprawozdania z badań inaczej jak tylko w całości
 - wyniki badań zamieszczone w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych próbek