

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-16-67-096, REGON: 29100998

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzechów w miejscowości Chmielów

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Oświetlenie powinno być zaprojektowane jako oświetlenie kablowe z zastosowaniem energooszczędnych lamp LED. Wymagania stawiane projektowanym oprawom: stopień ochrony IP66 dla części optycznej i elektrycznej, II klasa izolacji, źródło światła to w pełni wymienialny w warunkach polowych (demontaż na słupie) panel LED ze zintegrowanym radiatorem i hartowaną szybą, materiał - formowane wysokociśnieniowo aluminium polakierowane proszkowo, bez narzędziowy dostęp do komory elektrycznej, zasilacz umożliwiający komunikację DALI lub 1-10V, reduktor mocy BI-POWER z trzystopniową regulacją mocy i możliwym ponownym przeprogramowaniem, zasilacz z funkcją utrzymywania stałego strumienia w czasie – CLO (constant lumen output), temperatura barwowa: 4000K – 4100K, efektywność świetlna rozumiana, jako całkowity strumień wychodzący z oprawy po wszystkich stratach (elektrycznych, optycznych i cieplnych) do mocy pobieranej nie gorszy niż 110 lm/W, żywotność na poziomie 100 000 godzin L90 (10 % spadek strumienia po tym czasie), deklaracja CE oraz certyfikat ENEC. Sterowanie oświetleniem zaprojektować w oparciu o zegar astronomiczny. Zaprojektowane oświetlenie powinno spełniać wymogi normy PN-EN 13201. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierać niezbędne, wymagane przepisami decyzje i uzgodnienia (w tym uzgodnienie z operatorem energetycznym) umożliwiające dokonanie zgłoszenia robót budowlanych w starostwie powiatowym oraz ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Lokalizacja projektowanego oświetlenia ulicznego: Chmielów ul. Zacisze – odcinek o długości około 650m od działki nr ewid. 31/6 do istniejącego oświetlenia przy posesji nr 21. Projektant uzgodni z Zakładem Energetycznym lokalizację szafy sterującej i w razie konieczności wystąpi do zakładu o aktualizację warunków przyłączenia nr WP-742/2016.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2018 r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH

Propozycję cenową należy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: urząd@ugb.pl, faksu na nr: 41 265 54 40, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski do dnia 13-10-2017r. do godziny 10:00.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Andrzej Walerowicz pod numerem telefonu 884 780 669 oraz adresem email: aw@ugb.pl

WÓJT GMINY
Jerzy Murzyn