




PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kopernika 53
tel. +48 41 267 42 00, fax: +48 41 267 42 98
e-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

*Jan Andrzej
A. Bielko /s*

Ostrowiec Św., 12-12-2017 r.

17-15/S/01137/...⁵⁰¹⁴.....



Gmina Bodzechów

ul. Reja 10

27-400 Ostrowiec Św.

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 01.12.2017 PGE Dystrybucja S.A. przychyliła się do wniosku i wyraża zgodę na rozbudowę obwodu oświetlenia ulicznego w m. Gromadzice ul. Świętokrzyska na odcinku od słupa krańcowego nr 25 obwód 2 (zasilanie ze stacji transf. Gromadzice 1) do ul. Szewieńskiej, zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym. Zasilanie zostanie zrealizowane w ramach istniejącego przydziału mocy przyłączeniowej wynikającego z umowy o świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Gminą Bodzechów. Miejsce dostarczania energii elektrycznej pozostanie nadal w stacji transformatorowej „Gromadzice 1” na podstawach bezpiecznikowych na zaciskach kabla zasilającego skrzynię oświetleniową.

W związku z powyższym należy własnym kosztem i staraniem przy zachowaniu odpowiednich norm i obowiązujących przepisów :

1. Rozbudować obwód oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym typu AsXSn o odpowiednio dobranym przekroju.
2. Zabudować słupy i oprawy oświetleniowe wg potrzeb.
3. Dokumentację projektową uzgodnić w RE Ostrowiec w trybie roboczym.
4. Sugerujemy aby w/w przebudowę wykonać w miarę możliwości w technologii prac pod napięciem, przy zachowaniu procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w PGE. Prace winna wykonać firma posiadająca odpowiedni potencjał do prowadzenia robót elektrycznych, w tym prac pod napięciem.
5. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkownika a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi uszkodzami.
6. Zabudowane słupy, przewód i oprawy oświetleniowe pozostaną na majątku i w eksploatacji Gminy Bodzechów.

Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami pomiarów i oświadczeniem wykonawcy należy złożyć w RE Ostrowiec po realizacji zadania.

Z poważaniem:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec
Wydział Energetyki
Kierownik
Zenon...