



- RZUT PIĘTRA
- 1/1 SCHODY/SPOCZNIK
  - 1/2 KOMUNIKACJA
  - 1/3 ŚWIETLICA
  - 1/4 STREFA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ
  - 1/5 KOMUNIKACJA
  - 1/6 KOMUNIKACJA
  - 1/7 KOMUNIKACJA
  - 1/8 WC NPS/ DAMSKI
  - 1/9 P. PORZĄDKOWE
  - 1/10 PRZEDSIÓNEK WC MĘSKI
  - 1/11 WC
  - 1/12 P. SOCJALNE OSP
  - 1/13 P. BIUROWE OSP
  - 1/14 SZATNIA
  - 1/15 UMYWALNIA
  - 1/16 WC

OZNACZENIA:

- przycisk, wyłącznik 1-bieg.
- wyłącznik świetlnikowy
- wyłącznik schodowy, krzyżowy
- tablica bezpiecznikowa Ts
- tablica bezpiecznikowa TB1
- wentylator kanałowy
- gniazdo podwójne 230V
- podłączenie urządzenia

- gniazdo 3-faz 32A z wyłącznikiem
- TB1.5 - zasilane z tablicy TB1 z obwodu nr 5
- WGppoż - wyłącznik główny przeciwpożarowy
- przycisk sterujący WGppoż
- rekuperator nr 2
- sterownik rekuperatora nr 2
- centrala alarmowa (sterowana radiowo) - istniejąca
- napęd bramy

OPRAWY:

- A - RUBIN LOOK LED 5200LM IP44 PLX 840 36W
- A1 - RUBIN LOOK LED 3300LM IP44 MPRM 840 23W
- B - BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W
- B1 - BERYL LED O 2200LM IP44 840 20W
- C - AMETYST LED 2000LM IP65 840 13W
- D - NEPTUN LED 5200LM IP65 840 36W
- E - oprawa zwieszakowa ozdobna ze źródłem światła LED 10W

- Aw1 - oprawa ośw. awaryjnego LED AXN AXNO 3W IP65 SE AT 1h CNBOP
- Aw2 - oprawa ośw. awaryjnego LED AXN LVNO 3W SE AT 1h CNBOP
- Aw3 - oprawa ośw. awaryjnego LED AXN LVNC 3W SE AT 1h CNBOP
- Ew1 - oprawa ośw. ewakuacyjnego LED IFB 1,2W IP44 SE AT 1h CNBOP

Temat: przebudowa, rozbudowa oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i świetlicę ogólnodostępną wraz z instalacjami wewnętrznymi c.o., wod-kan., energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej				
Adres budowy: 27-420 Bodzechów., ul. Opatowska 13 dz.nr 795 obręb 2 , jedn. ewid. Bodzechów				
Tytuł: PLAN INSTALACJI - PIĘTRO				Stadium PW
	Nazwisko, imię.	Nr upr.	Podpis	Data 06.2018
Opracował	mgr inż. Sternik Zbigniew	KL 38/91		Branża inst. elektr.
Projektował	mgr inż.Stanisław Raczyński	SWK0041 POOE/05		Skala 1:75
Sprawdził	mgr inż. Piotr Mazur	SWK/0052 /PWOE/09		Nr rys. E.7