

Moc/kW/	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,5		3,0		
	oświetlenie zewnętrzne	oświetlenie garażu	oświetlenie garażu	oświetlenie pomieszczeń na piętrze	oświetlenie pomieszczeń pomocniczych	z czujnika zaniku fazy CF w TB1 oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne	Gniazda 230V - garaż	Gniazda 230V - garaż	Gniazda 230V - pomieszczenie techniczne	Gniazda 230V - pomieszczenia pomocnicze	Gniazda 230V - pomieszczenie socjalne	Gniazda 230V - szatnia	Gniazda 230V - pomieszczenie biurowe	Gniazda 230V - łazienka	Gniazda 3-fazowe	Gniazda 3-fazowe	Gniazda 3-fazowe	Gniazda 3-fazowe	Rekuperator	Sterownik rekuperatora	Syrena alarmowa - istniejąca	centrala alarmowa - istniejąca	

230/400V	UKŁAD TN-S
szybkie wyłączenie zasilania	

Temat: przebudowa, rozbudowa oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i świetlicę ogólnodostępną wraz z instalacjami wewnętrznymi c.o., wod-kan., energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej

Adres budowy: **27-420 Bodzechów., ul. Opatowska 13 dz.nr 795** obręb 2 , jedn. ewid. Bodzechów

Tytuł: TABLICA Ts				Stadium PB
	Nazwisko, imię.	Nr upr.	Podpis	Data 06.2018
Opracował	mgr inż. Sternik Zbigniew	KL 38/91		Branża inst. elektr.
Projektował	mgr inż.Stanisław Raczyński	SWK0041 POOE/05		Skala
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Mazur	SWK/0052 /PWOE/09		Nr rys. E.4