

RZUT PIĘTRA		
1/1	SCHODY/SPOCZNIK	12,88
1/2	KOMUNIKACJA	7,13
1/3	ŚWIE TLICA	204,74
1/4	STREFA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ	3,70
1/5	KOMUNIKACJA	12,90
1/6	KOMUNIKACJA	5,51
1/7	KOMUNIKACJA	8,68
1/8	WC NPS/ DAMSKI	6,14
1/9	P. PORZĄDKOWE	3,86
1/10	PRZEDSIONEK WC MĘSKI	4,94
1/11	WC	8,14
1/12	P. SOCJALNE OSP	30,85
1/13	P. BIUROWE OSP	11,90
1/14	SZATNIA	7,56
1/15	UMYWALNIA	5,86
1/16	WC	1,96
		336,75 m²

REKUPERATOR - UWAGI:

1.WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:

- W ODLEGŁOŚCI 1,0 m OD DOCELOWEGO USYTUOWANIA REKUPERATORA PRZYGOTOWAĆ GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM (PRZEWÓD ZASILAJĄCY: 3x2,5 mm2)
- DLA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAĆ ODDZIELNY BEZPIECZNIK W SKRZYŃCE ROZDZIELCZEJ (16A)
- ZASILANIE NAGRZEWNICY - 2x400V

2.WYTYCZNE DLA BRANŻY SANITARNEJ-KANALIZACJA:

- PODEJSCIE DO ODPROWADZENIA SKROPLIN DN32, WYKONAĆ W NAJNIŻSZYM MOŻLIWYM PUNKCIE (z posadzki), BEZPOSREDNIO POD MIEJSCEM MONTAŻU CENTRALI.

3.LOKALIZACJA STEROWNIKA DO USTALENIA NA MIEJSCU PRZEZ INSTALATORÓW Z INWESTOREM

LEGENDA:

- INSTALACJA WYWIEWNA
- INSTALACJA NAWIEWNA
- SUFITOWY
- ANEMOSTAT WYWIEWNY
- ANEMOSTAT NAWIEWNY
- REDUKCJA
- TLUMIKI AKUSTYCZNE - ELASTYCZNE

**archido**  
DAMIAN ORANIEC

ul. Waryńskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-204-59-88, REGON: 260691758  
tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o2.pl

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OSP W BODZECZOWIE NA KLUB SENIORA I ŚWIE TLICĘ OGÓLNODEOSTĘPNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI C.O., WOD-KAN., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
ADRES INWESTYCJI	27-420 BODZECZÓW., UL. OPATOWSKA 13 DZ.NR 795 OBRĘB 2 , JEDN. EWID. BODZECZÓW		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	SANITARNA		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Łukasz Skowierzak	SWK/0137/PWBS/15	
DATA	OSTROWIEC ŚW. CZERWIEC 2018	SKALA: 1:75	NR ARK.: Is-8
Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukacja projektu w całości lub fragmentu bez zgody autorów projektu zabroniona. Ark.:			

WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE ORAZ URZĄDZENIA MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W PRZESTRZENI IZOLOWANEJ - min. 20 cm wełny mineralnej

DO ŚREDNIC PRZEWODÓW PODANYCH NA RYSUNKU

NALEŻY UWZGLĘDNIĆ IZOLACJĘ GRUBOŚCI 20 mm - DLA NAWIEWU I WYWIEWU

DLA KANAŁU CZERPNI I WYRZUTNI - IZOLACJA 50mm