


- REKUPERATOR - UWAGI:
1. WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:
    - W ODLEGŁOŚCI 1,0 m OD DOCELOWEGO USYTUOWANIA REKUPERATORA PRZYGOTOWAĆ GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM (PRZEWÓD ZASILAJĄCY: 3x2,5 mm<sup>2</sup>)
    - DLA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAĆ ODDZIELNY BEZPIECZNIK W SKRZYŃCE ROZDZIELCZEJ (16A)
    - ZASILANIE NAGRZEWNICY - 2x400V
  2. WYTYCZNE DLA BRANŻY SANITARNEJ-KANALIZACJA:
    - PODEJŚCIE DO ODPROWADZENIA SKROPLIN DN32, WYKONAĆ W NAJNIŻSZYM MOŻLIWYM PUNKCIE (z posadzki), BEZPOŚREDNIO POD MIEJSCEM MONTAŻU CENTRALI.
  3. LOKALIZACJA STEROWNIKA DO USTALENIA NA MIEJSCU PRZEZ INSTALATORÓW Z INWESTOREM



WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE ORAZ URZĄDZENIA MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W PRZESTRZENI IZOLOWANEJ - min. 20 cm wełny mineralnej

DO ŚREDNIC PRZEWODÓW PODANYCH NA RYSUNKU  
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ IZOLACJĘ GRUBOŚCI 20 mm - DLA NAWIEWU I WYWIEWU  
DLA KANAŁU CZERPNI I WYRZUTNI - IZOLACJA 50mm

Parametry urządzenia przyjęte do obliczeń projektowych

TABELA GŁOŚNOŚCI-Dla rekuperatora -Świetlica								
Warunki pracy centrali :1310m³/h 120Pa	L <sub>WA</sub> total dB(A)	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym	79	66	75	73	72	70	67	58
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym	68	62	63	64	58	53	48	43
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia	58	51	52	53	50	49	45	40
TABELA GŁOŚNOŚCI-Dla rekuperatora -Pomieszczenia OSP								
Warunki pracy centrali :768m³/h 125Pa	L <sub>WA</sub> total dB(A)	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym	74	68	65	67	66	65	58	56
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym	60	45	57	53	52	47	42	38
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia	56	51	50	49	45	44	41	37



ul. Waryńskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-204-59-88, REGON: 260691758  
tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o2.pl

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OSP W BODZECZOWIE NA KLUB SENIORA I ŚWIETLICĘ OGÓLNODOSTĘPNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI C.O., WOD-KAN., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
ADRES INWESTYCJI	27-420 BODZECZÓW., UL. OPATOWSKA 13 DZ.NR 795 OBRĘB 2 , JEDN. EWID. BODZECZÓW		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	SANITARNA		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA NAD STROPEM - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Łukasz Skowierzak	SWK/0137/PWBS/15	
DATA	OSTROWIEC ŚW. CZERWIEC 2018	SKALA: 1:75	NR ARK.: Is-9
REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA			Ark.: