

Ostrowiec Św., 27.03.2019r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Termomodernizacja i poprawa stanu technicznego budynków komunalnych, znak sprawy: ZP. 271.4.2019

WYJAŚNIENIE nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1: dot. Części 1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 1 na Osiedlu Robotniczym w miejscowości Bodzechów

1. Z opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru (poz. 83) wynika, iż do wymiany jest 6 sztuk okien o wymiarach 1,60 x 0,90 m. Na rzutach kondygnacji okna o wymiarach 1,60 x 0,90 m są tylko dwa. Ile okien o wymiarach 1,60 x 0,90 m należy przyjąć do wyceny? Co z pozostałymi oknami nie wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze?; czy nie będą one wymieniane w trakcie realizacji zamówienia? Prosimy o załączenie stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Rozliczenie z zamawiającym będzie się odbywać ryczałtowo czy na podstawie kosztorysu powykonawczego? Wnosimy o rozliczenie kosztorysem powykonawczym, ze względu na szczegółowy przedmiar, a dość skromny projekt i opis do projektu (przykładowo na podstawie projektu nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy metraż w pozycji 67 jest podany prawidłowo).

Wyjaśnienie:

1. Do wyceny należy przyjąć 6 szt. okien o wymiarze 1,6x0,90cm, zgodnie z opisem i przedmiarem (w każdej klatce schodowej występują po 3 okna usytuowane nad sobą – rysunek elewacji frontowej budynku). W ramach projektu wymianie podlega tylko stolarka w części wspólnej tj. klatka schodowa i piwnica. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki – proszę oprzeć się na załączonych rzutach i elewacjach oraz przedmiarach robót.
2. Rozliczenie będzie się odbywać ryczałtowo w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i przedmiar robót. Oferent może zapoznać się z teren budowy – do czego Zamawiający zachęca i dokonać swoich pomiarów.

Pytanie 2: dot. Części 2 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 3 na Osiedlu Robotniczym w miejscowości Bodzechów

1. Z opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru (poz. 87) wynika, iż do wymiany jest 6 sztuk okien o wymiarach 1,60 x 0,90 m. Na rzutach kondygnacji okna o wymiarach 1,60 x 0,90 m są tylko dwa. Ile okien o wymiarach 1,60 x 0,90 m należy przyjąć do wyceny?

Co z pozostałymi oknami nie wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze?; czy nie będą one wymieniane w trakcie realizacji zamówienia? Prosimy o załączenie stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Rozliczenie z zamawiającym będzie się odbywać ryczałtowo czy na podstawie kosztorysu powykonawczego? Wnosimy o rozliczenie kosztorysem powykonawczym, ze względu na szczegółowy przedmiar, a dość skromny projekt i opis do projektu (przykładowo na podstawie projektu nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy metraż w pozycji 71 jest podany prawidłowo).

Wyjaśnienie:

1. Do wyceny należy przyjąć 6 szt. okien o wymiarze 1,6x0,90cm, zgodnie z opisem i przedmiarem (w każdej klatce schodowej występują po 3 okna usytuowane nad sobą – rysunek elewacji frontowej budynku). W ramach projektu wymianie podlega tylko stolarka w części wspólnej tj. klatka schodowa i piwnica. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki – proszę oprzeć się na załączonych rzutach i elewacjach oraz przedmiarach robót.

2. Rozliczenie będzie się odbywać ryczałtowo w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i przedmiar robót. Oferent może zapoznać się z teren budowy – do czego Zamawiający zachęca i dokonać swoich pomiarów.

Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień oraz informacji w przygotowywanej ofercie .

Z up. WÓJTA
inż. Roman Kaczmarski
Z-ca Wójta