

GMINA BODZECHÓW
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Mikołaja Reja 10
NIP 661-15-67-096, REGON 291009998

URZĄD GMINY BODZECHÓW	
WPŁYNĘŁO	
Dnia	2016 -07- 20
Nr
Podpis	<i>K. Lipska</i>

Szewna, 18.07.2016r.

GK.7011.022W.2016

Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.

**WARUNKI PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI NOWA DĘBOWA WOLA.**

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2015 poz.1797 z dn.03.06.2015 r.). Gmina Bodzechów – Referat Gospodarki Komunalnej informuje, że przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola celem zaopatrzenia w wodę działek o nr ew. 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 222 należy projektować według następujących zasad:

1. W celu zaopatrzenia w wodę w/w działek należy wybudować wodociąg PE Ø90.
2. Miejsce włączenia PE Ø90 - istniejący wodociąg PCV Ø90, (oznaczony kolorem niebieskim na załączniku graficznym).
3. Na trasie wodociągu położyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą.
4. PE Ø90 włączyć do istniejącego wodociągu PCV Ø90 za pomocą trójnika i zasuwy odcinającej z miękkim doszczelnieniem. Zastosować armaturę firmy AVK lub równoważną.
5. Zaprojektować hydranty p. poż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U Nr 124 poz. 1030).
6. Wytyczenia trasy oraz inwentaryzację powykonawczą wodociągu dokona uprawniony geodeta.
7. Wzdłuż trasy wodociągu pozostawić pas terenu o szerokości 2 m, wolny od elementów zagospodarowania, nieobsadzony drzewami i krzewami
8. Projekt wodociągu należy uzgodnić w Gminie Bodzechów – Referat Gospodarki Komunalnej.

Inne warunki:

- uzyskać od właścicieli działek w których usytuowany będzie wodociąg zgodę na wybudowanie i umieszczenie w nich wodociągu,
- wykonany wodociąg zgłosić do odbioru technicznego w stanie odkrytym do Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechów z/s w Szewnie, ul. Armii Ludowej 3.

SPECJALISTA
[Signature]
Jerzy Borek