

SZCZEGÓŁ A
(odkrycie krawężnika h=12cm)



SZCZEGÓŁ B - USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA NA ZAKRESIE ZATOKI POSTOJOWEJ
(odkrycie krawężnika h=4cm)



SZCZEGÓŁ C
OBRZEŻE BETONOWE WZDŁUŻ KRAWĘŻNIKA



SZCZEGÓŁ D
(odkrycie krawężnika h=0cm)



N1

kostka betonowa wibroprasowana czerwona	gr. 8cm
podsypka z piasku	gr. 3cm
górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102/97	gr. 15cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63mm wg PN-S-06102/97	gr. 25cm
Razem	gr. 51cm

H1

krawężnik betonowy 15/25cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
ława betonowa o obj. 0,051 m³/mb

H2

obrzeże betonowe 8/30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu B15

BIPROKOM-KRAKÓW S.A.

Pracownia DPP	TEMAT: Zad.4 Aktualizacja dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zaprojektowaniem przyłączy dla miejscowości Mitków i Jędrzejów				
Branża Drogi	OBIEKT: Kanalizacja sanitarna				Nr rys. D3
Data 12.2015	TREŚĆ: Pompownia P3–szczegół dojazdu do projektowanej pompowni				Ilość rys. 3
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Stadium PW
Projektował	mgr inż. Anna Mazur	249/74	drogi		Skala 1:50
Opracował	mgr inż. Anna Owsiak				Kr/nr arch. 4530
Sprawdził					