

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 05.01.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „**Budowę parkingu w msc. Szewna**”, znak: ZP.271.15.2020, dalej jako „Postępowanie”.

WYJAŚNIENIE nr 1

Zamawiający- Gmina Bodzechów, działając na podstawie przepisu art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, wyjaśnia:

Pytanie 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PEHD dwuściennych strukturalnych z wewnętrzną ścianą gładką a zewnętrzną karbowaną, o szywności obwodowej SN8. Zastosowanie proponowanych rur pozwoli na obniżenie kosztów inwestycji a jednocześnie nie spowoduje pogorszenia jakości i wytrzymałości nowego kanału

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur proponowanych w w/w zapytaniu. Podtrzymuje się wymagania dla rur do budowy kolektorów kanalizacji deszczowej (DN300-DN500) zawarte w dokumentacji projektowej.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

Z up. WÓJTA
Jarosław Dębicki
Jarosław Dębicki
Zastępca Wójta