

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 14.01.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „**Budowę parkingu w msc. Szewna**”, znak: ZP.271.15.2020, dalej jako „Postępowanie”.

#### **WYJAŚNIENIE nr 4**

Zamawiający- Gmina Bodzechów, działając na podstawie przepisu art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, wyjaśnia:

**Pytanie 1:** W dokumentacji budowlanej przejście kanalizacji deszczowej pod drogę powiatową i wojewódzką zaprojektowano za pomocą przewiertu, bezwykopowo w rurze ochronnej.

Przedmiar robót nie uwzględnia takich prac. W związku z tym czy zmieniała się technologia przejścia przez drogi, czy może należy uwzględnić powyższe prace przy wycenie?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż technologia przejścia przez drogi nie ulega zmianie i prace te należy uwzględnić przy wycenie.

**Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.**

Z up. WÓJTA  
*Jarostaw Dębicki*  
Zastępca Wójta