

**Zarządzenie nr III/ 9 / 2013**  
**Wójta Gminy Bodzechów**  
**z dnia 28 stycznia 2013 roku**

**w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa i oleju przez motopompę pływakową „Niagara Plus „ będącą na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowicach.**

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1 art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. 2002 r Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) w związku Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993 roku w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych PSP zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się następujące normy zużycia paliwa i oleju do silnika przez motopompę pływakową według następującej wysokości:

1. Zużycie etyliny na 1 godzinę pracy – 1,30 litra.
2. Olej w silniku w ilości 0,70 litra wymienia się po przepracowaniu 100 godzin , jeśli urządzenie przepracowało mniej olej zgodnie z instrukcją wymienia się raz w roku.

**§ 2.**

Do motopompy pływakowej należy stosować paliwa, oleje, materiały, smary, płyny i inne artykuły eksploatacyjne zlecane przez producenta lub ich zamienniki określone w instrukcji obsługi.

1 Okresową wymianę oleju, smarów, materiałów, płynów i innych artykułów eksploatacyjnych należy wykonywać według wskazań producenta sprzętu lub wynikłych na bieżąco potrzeb.

2.Gospodarkę materiałami pędnymi należy prowadzić racjonalnie i oszczędnie.

**§3.**

1. Naczelnik OSP jest odpowiedzialny za dokładne prowadzenie ewidencji zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych przez motopompę pływakową.

2. W prowadzeniu gospodarki paliwowej w zakresie ewidencji pracy motopompy pływakowej należy stosować odpowiednie wzory i druki kart pracy.

3. Rozliczenie kart pracy urządzeń i sprzętu silnikowego powinno odbyć się w okresach miesięcznych.


4. Koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją motopompy pływakowej ponosić będzie Gmina Bodzechów w ramach zapewnienia gotowości przeciwpożarowej i ratunkowej OSP.

**§4.**

Przy ustalaniu norm zużycia paliw płynnych kierowano się także instrukcjami obsługi, wymaganiami producentów i wskazaniem odpowiednich służb technicznych.

**§5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA GMINY**  
  
mgr Jerzy Murzyn

