

Zarządzenie nr III/ 74 / 2013
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa i oleju przez agregat prądotwórczy „HONDA EC-2200 „ będący na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowicach.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1 art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 r Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) w związku Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993 roku w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych PSP zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące normy zużycia paliwa i oleju do silnika według następującej wysokości:

1. Zużycie etyliny na 1 godzinę pracy – 1,00 litra.
2. Wymiana oleju w silniku wykonuje się po przepracowaniu 25 godzin pracy w ilości 0,60 litra , jeśli urządzenie przepracowało mniej olej zgodnie z instrukcją wymienia się raz w roku.

§ 2.

Do agregatu prądotwórczego należy stosować paliwa, oleje, materiały, smary, płyny i inne artykuły eksploatacyjne zlecane przez producenta lub ich zamienniki określone w instrukcji obsługi.

1. Okresową wymianę oleju, smarów, materiałów, płynów i innych artykułów eksploatacyjnych należy wykonywać według wskazań producenta sprzętu lub wynikłych na bieżąco potrzeb.
2. Gospodarkę materiałami pędnymi należy prowadzić racjonalnie i oszczędnie.

§3.

1. Naczelnik OSP jest odpowiedzialny za dokładne prowadzenie ewidencji zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych przez motopompę pływakową.
2. W prowadzeniu gospodarki paliwowej w zakresie ewidencji pracy motopompy pływakowej należy stosować odpowiednie wzory i druki kart pracy.
3. Rozliczenie kart pracy urządzeń i sprzętu silnikowego powinno odbyć się w okresach miesięcznych.
4. Koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją motopompy pływakowej ponosić będzie Gmina Bodzechów w ramach zapewnienia gotowości przeciwpożarowej i ratunkowej OSP.

§4.

Przy ustalaniu norm zużycia paliw płynnych kierowano się także instrukcjami obsługi, wymaganiami producentów i wskazaniem odpowiednich służb technicznych.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY
mgr *Zdzisław Medziela* KL-K-306

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr *Jurzy Murzi*